ИНН 5404211888 КПП 540601001, 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис №621

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на КТПНУ

Объект:					
Заказчик:					
	ФИО	Должность	Телефон	Подпись	Дата
Ответственный за реализацию проекта					
Проектная организация:					
	ФИО	Должность	Телефон	Подпись	Дата
Ответственный за реализацию проекта					

Силовой трансформатор

Изготовитель	
Тип силового трансформатора	
Мощность силового трансформатора, кВА	
Напряжение силового трансформатора, кВ	
Схема соединения обмоток трансформатора	
Количество трансформаторов в ТП	

Трансформаторная подстанция

Тип трансформаторной подстанции (КТПНУ, 2КТПНУ, др.)	
Исполнение по типу схемы (тупиковая/ проходная)	
Исполнение по типу ввода ВН (кабельный /воздушный)	

С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru

EnergyGroupe
ИНН 5404211888 КПП 540601001, 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис №621

Исполнение по типу выводов НН (кабельный /воздушный)

УВН трансформаторной подстанции

		РВО	ОПН	РЛНД	РВЗ	ВНА	ВВР	ВВ/TEL
Тип коммутационного аппарата на стороне ВН	Ввод							
	Трансформатор							
	Секция							
	Линия							

Общее количество камер, шт.
_____

Наличие АВР на стороне ВН (да, нет)
_____

РУНН трансформаторной подстанции

Тип ячеек на стороне НН (ЩО 70 и др.)

		PE	ВР	ВА	IEK	DEK	Hyundai
Тип коммутационного аппарата на вводе НН	Ток, А						
	Исполнение (стационарное/ выктное/втычное)						

Наличие АВР на стороне НН (да, нет)
_____

Секционирование на стороне НН (да, нет)
_____

		PE	ВР	ВА	IEK	DEK	Hyundai
Тип коммутационного аппарата на секционировании НН	Ток, А						
	Исполнение (стационарное/ выктное/втычное)						

С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru

Тип коммутационного аппарата отх. линий	Тип	РПС	ВР	ВА	IEK	DEK	Hyundai
	Ток, А						
	Исполнение (стационарное/ выктное/втычное)						

Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	125

Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий	160	200	250	320	400	500	630	1000	1600	2000

Тип шин (алюминий, медь)	
Наличие уличного освещения (да, нет)	
Наличие обогрева (да, нет)	

Ввод 0,4 кВ	Контроль напряжения и тока (да, нет)	
	Учет электроэнергии (активный, реактивный)	
	Марка счетчика	

С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru

Отходящие линии	Контроль тока (да, нет)	
	Учет электроэнергии (активный, реактивный)	
	Марка счетчика	

Корпус трансформаторной подстанции (утепленная или нет, указать толщину стен)	
Наличие коридоров обслуживания РУВН (да, нет)	
Наличие коридоров обслуживания РУНН (да, нет)	
Вентиляция трансформаторного отсека (естественная, принудительная)	

Цвет фасада (RAL) -	
Цвет дверей (RAL) -	
Цвет крыши (RAL) -	

Дополнительные требования -	

При наличии однолинейной схемы и компоновки КТПНУ, просим выслать вместе с опросным листом.

С уважением,
Макарова Вероника Андреевна
Директор ООО «ЭНЕРДЖИГРУПП»
г. Новосибирск
Тел: 8-923-253-23-03, 8-952-912-23-20
Эл.почта: en_groupe@mail.ru